

ZNS.4461.14.2015

wpłynęło dnia 08 WRZ 2015
nr 4664 podpis

Braniewo, 07.09.2015 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

.....
(data dekretacji)

.....
(podpis)

**Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo**

W nawiązaniu do pisma Gminy Braniewo z dnia 02.09.2015 r. w sprawie wydania opinii higieniczno-sanitarnej przedłożonego programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy na działce nr geod. 187/1, obręb Żelazna Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Braniewie informuje, że w koncepcji dokumentacji projektowej należy wprowadzić następujące zmiany:

1. na poziomie piwnic nie może być zlokalizowana pracownia kulinarna, pracownia komputerowa oraz pracownia gospodarstwa domowego,
2. na funkcjonowanie, na poziomie piwnic, kuchni jako punktu żywieniowego placówki należy uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
3. brak pomieszczenia na sprzęt porządkowy i środki czystości z brodzikiem porządkowym na rzucie poziomym,
4. niefunkcjonalne zlokalizowanie pomieszczenia szatni dla pacjentów na poziomie piętra,
5. poprawić funkcjonalność pomieszczeń kuchni (obieralnia, zmywalnia, kuchnia).

Ponadto do uzyskania opinii sanitarnej dotyczącej dokumentacji projektowej Środowiskowego Domu Samopomocy należy przedstawić kompletny projekt budowlany (architektura) wraz z technologią, co pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji.

Do wiadomości otrzymują:

1. Warmińsko-Mazurski
PWIS w Olsztynie
2. HŻ
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie
mgr Beata Marciniak